



Prüfinstitut für  
Abwassertechnik  
GmbH

# PRÜFZEUGNIS

**Alles Klar GmbH**  
Inselstraße 31, D-04103 Leipzig

**EN 12566-3 Anhang A, B und C**  
"Kleinkläranlagen für bis zu 50 EW"

**Kleinkläranlage KLÄRCHEN®**  
Belüfteter Biofilter im freien Gefälle

---

Mittlere BSB <sub>5</sub> Fracht (Zulauf)	0,26	kg BSB <sub>5</sub> /d
Hydraulischer Tageszufluss	0,90	m <sup>3</sup> /d
Werkstoff	Polyethylen (PE)	
Wasserdichtheit (Prüfung mit Wasser)	bestanden	
Druckfestigkeit	bestanden	
Reinigungsleistung (Nominallast)	CSB	93,2 %
	BSB <sub>5</sub>	97,5 %
	SS	98,0 %
Stromverbrauch / Leistungsaufnahme	0,0	kWh/d

---

Geprüft durch:

**PIA - Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH**

(PIA GmbH)

Hergenrather Weg 30

D-52074 Aachen

Zertifiziert nach  
ISO 9001:2000



Notified Body Nr.: 1739



Dieses Zeugnis ersetzt weder die Konformitätserklärung  
noch die CE-Kennzeichnung.

Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH  
  
geprüft - tested - teste

Elmar Lancé

Mai 2009